



Comune di Castell'Umberto

Provincia di Messina
AREA GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO

Prot.n° 955 U.T.

li, 13-5-2014

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: Impianto approvvigionamento idrico Solicchiata- Vecchiuzzo.
- Criticità-

Questo ufficio, con la presente, vuole evidenziare le problematiche che quotidianamente deve affrontare per la gestione dell'impianto di sollevamento idrico Solicchiata-Vecchiuzzo che serve l'intero territorio Comunale.

In particolare, le criticità che si riscontrano sono legate alla vetustà dell'impianto, risalente al 1993, e, al sistema adduttivo che prevede, oltre al pozzo di prelievo, altre due postazioni intermedie di rilancio.

Inoltre, i luoghi, particolarmente impervi, sono stati interessati in più occasioni, da smottamenti e frane che rendono ancora più problematica la sempre più frequente attività di manutenzione straordinaria che richiede la condotta, la quale in alcuni tratti è interrata in profondità.

E' evidente che tale stato di continua emergenza non è ulteriormente sopportabile, in quanto, oltre ad incidere pesantemente in termini di costi, che si aggiungono a quelli di per se elevatissimi della fornitura di energia elettrica, determina gravi e continui disservizi, soprattutto nella stagione estiva nell'erogazione dell'acqua potabile per l'intera comunità.

Questo ufficio, pertanto, manifesta tutta la sua preoccupazione relativamente alla possibilità che l'intero impianto di risalita possa collassare improvvisamente e nel suo insieme, senza possibilità di altra soluzione, neanche tampone, se non quella, invece, di un nuovo impianto che risolva definitivamente il problema.

A tal proposito, comunque, risulta inserito nell'elenco approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 152 del 21-5-2012 il progetto denominato "Ottimizzazione Rete idrica di Adduzione approvvigionamento Serbatoio Piano Collura-Vecchiuzzo" da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642061, i cui adempimenti di competenza di questo Ente sono stati espletati, e la relativa documentazione è stata trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 26-09-2012 e si è in attesa del relativo decreto di finanziamento che, si ritiene vada prontamente sollecitato, in quanto, allo stato attuale appare come già detto, l'unica soluzione della problematica sopraesposta.

IL RESPONSABILE
(Dr. Calogero CAPUTO)